

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
О состоянии эксплуатации энергоустановок субъектов малого
предпринимательства Могилевской области
от 16.12.2019 №04/1402.

В целях повышения уровня эксплуатации энергоустановок и предупреждения электро и – теплотравматизма на производственных объектах, торговых павильонах, передвижных торговых точках и на иных объектах субъектов малого предпринимательства информируем.

В соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 года №510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» инспекторским персоналом филиала Госэнергонадзора по Могилевской области за 2019 год проведено 100 обследований электро- и теплоустановок с оценкой их технического состояния и организации эксплуатации у субъектов малого предпринимательства Могилевской области в рамках мероприятий технического (технологического, поверочного) характера.

По результатам вышеуказанных обследований выявлено 1611 нарушений требований нормативно правовых актов (далее – НПА) и технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих правила устройства, технической эксплуатации и техники безопасности при эксплуатации электро- и теплоустановок, в том числе было выявлено 108 грубых нарушений, которые несут угрозу жизни и здоровью людей (что составило 6,7 % от общего числа нарушений). Выдано 48 предложений о приостановлении (запрете) эксплуатации энергооборудования.

Анализ проведенных обследований показывает низкий уровень технического состояния энергоустановок. Субъектами малого предпринимательства порой не выполняются минимальные требования безопасности.

При обследованиях выявлено: эксплуатация электроустановок без осуществления допуска в установленном порядке (без допуска эксплуатировалось 19 объектов), неисправны (отсутствуют) запирающие устройства от электрощитовых, силовых щитов (было выявлено у 12 субъектов), отсутствуют исправные (поверенные) средства защиты для производства работ в электроустановках (у 33 субъектов), не проводятся профилактические электрофизические измерения и испытания электроустановок, в том числе не проведена проверка переносного электроинструмента, удлинителей, не проведено испытание сварочного оборудования (у 30 субъектов), не закрыты открытые токоведущие части (у 4 субъектов), не проводят в требуемых объемах профилактические планово-предупредительные ремонты (у 27 субъектов), не назначено лицо,

ответственное за электро и теплоснабжение (у 6 субъектов), отсутствуют предохранительные клапаны, на предохранительных клапанах в котельных отсутствуют отводящие трубопроводы (у 4 субъектов), частично отсутствует тепловая изоляция трубопроводов и др.

На основании вышеизложенного и в порядке осуществления государственного энергетического и газового надзора, обеспечения выполнения Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины», обеспечения безопасной и надежной эксплуатации энергоустановок, филиал Госэнергонадзора по Могилевской области, -

ПРЕДЛАГАЕТ

Субъектам малого предпринимательства:

1. Проработать данное информационное письмо с разработкой комплекса мероприятий по недопущению наиболее часто встречаемых нарушений указанных в письме.

2. Назначить ответственных за электро- и теплоснабжение для непосредственного выполнения функций по эксплуатации энергоустановок согласно требований действующих НПА, ТНПА и должностных инструкций.

3. Обязать ответственных за электро- и теплоснабжение провести в 2020 году самообследования энергоустановок на предмет их соответствия требованиям действующих НПА, ТНПА и эксплуатационным инструкциям. Выявленные недостатки устранить. Особое внимание обратить на устранение ранее выявленных замечаний и предписаний (предложений, рекомендаций) органов Госэнергонадзора.

4. Обеспечить:

4.1. Ввод в эксплуатацию новых и реконструируемых энергоустановок в соответствии с Положением о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 06.06.2011 № 716.

4.2. Подключение энергоустановок в соответствии с Правилами электроснабжения, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.10.2011 №1394 (далее – Правила электроснабжения) и Правилами теплоснабжения, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.19.2019 №609.

Справочно: Вновь подключаемые к электрическим сетям стационарно смонтированные электроустановки, должны подключаться к электрической сети после осмотра этих электроустановок государственным инспектором по энергетическому надзору в рамках осуществления энергоснабжающими организациями (территориальными подразделениями филиалов «Электрические сети» РУП «Могилевэнерго» и другими организациями, владельцами электрических сетей) административной процедуры 3.31

единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012г. №156 при представлении документов, оговоренных в пункте 48 Правил электроснабжения.

4.3. Наличие на вводных и распределительных щитах исправных запирающих устройств для предотвращения случайного доступа людей к токоведущим частям. Нанести (обновить) необходимые знаки безопасности.

4.4. Наличие у обслуживающего энергоустановки персонала инструмента и испытанных индивидуальных и коллективных защитных средств в соответствии с требованиями ТНПА.

4.5. Содержание энергетического оборудования и сетей в работоспособном состоянии в соответствии с требованиями ТНПА.

4.6. Своевременное проведение профилактических испытаний и электрофизических измерений в электроустановках.

4.7. Своевременное и качественное проведение профилактических работ и ремонтов согласно графиков ППР, модернизации и реконструкции энергетического оборудования.

4.8. Надежность работы энергоустановок и безопасность их обслуживания.

4.9. Учет и анализ случаев нарушений в работе энергоустановок и принятия достаточных мер по устранению причин их возникновения.

4.10. Контроль за работой подчиненного персонала и соблюдением им производственно-технологической дисциплины.

5. Не допускать производства работ в энергоустановках без обязательного выполнения всех организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ, в соответствии с требованиями ТНПА.

6. Проводить с подчиненным персоналом периодические занятия по изучению методов освобождения и оказания доврачебной помощи пострадавшему от электрического тока.

7. При подключении электроустановок мобильных зданий из металла или с металлическим каркасом (киосков, вагон-домиков и т.п.) применять устройства защитного отключения. Рекомендуется оснащать электроустановки, электропроводки и токоприемники, введенные в эксплуатацию ранее, устройствами защитного отключения, если это направлено на обеспечение требований безопасности.

Информацию о проделанной работе представить в территориальные органы филиала Госэнергонадзора по Могилевской области по месту их расположения до 17 января 2020 года.

Директор

А.С. Бармотин